

# 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) <b>(주)광명산업</b>		사업자등록번호 <b>125-86-10363</b>	
	주소 <b>경기도 평택시 특구로27번길 16</b> (전화번호:031-377-4981)			
건축물	건물명 <b>염전해주창고</b>		위치 <b>전라남도 신안군 팔금면 이목 거문길 83-32</b>	
	연면적(㎡) <b>522 ㎡</b>		작업기간 <b>2013.04.26. (1일간)</b>	
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] <b>522 ㎡</b>			
측정기관	상호(대표자) <b>(주)우리환경컨설팅</b>		사업자등록번호 <b>129-86-07083</b>	
	주소 <b>경기도 성남시 수정구 복정로 107 (복정동,3층)</b> (전화번호:031-723-9161)			
측정 일시	<b>2013.04.26 (1일간)</b>			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	<b>- 별첨 1). -</b>			

측정 지점 위치(도식도)

- 별첨 2). -

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2013 년 이월 이월

제출인 (주)광명산업 이종성 (서명 또는 인)

전라남도 신안군수장    귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

# 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

## 1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) 전남 신안군 팔금면 이목리 361-10번지 슬레이트 해체제거	
	현장 소재지 전라남도 신안군 팔금면 이목 거문길 83-32	
	석면해체·제거작업 신고번호 목 포 - 20130174	업자명(상호) (주)광명산업
	전화번호 -	대표자 이 종 성

2. 측정기간 - 2013 년 04 월 26 일 ~ 2013 년 04 월 26 일 (1일간)

## 3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
박 범 준	산업위생관리기사	08202102871O	측 정
류 은 신	산업위생관리기사	08202021494J	분 석

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2013 년 05 월 06 일

 고용노동부지정 석면조사기관

(주)우리환경컨설팅



석면해체·제거업자 (주) 광명산업 이종성 귀하

별첨 1). 측정 결과



시료번호	측정지점	시료채취 유량(L)	측정 결과(f/cc)	검출석면
# 1	부지경계 1	2567.90	검출한계(0.0023) 미만	불검출
# 2	부지경계 2	2545.38	검출한계(0.0024) 미만	불검출
# 3	부지경계 3	2584.68	검출한계(0.0023) 미만	불검출
# 4	부지경계 4	2557.31	검출한계(0.0023) 미만	불검출
# 5	위생설비 입구	528.47	검출한계(0.0050) 미만	불검출

별첨 2). 측정 지점 위치도(도식도) - 염전 해주창고 부지경계선



별첨 2). 측정 지점 위치도(도식도) - 염전 해주창고 위생설비



* 범례	
	석면해체제거작업 구역
# ○	시료채취 위치
	위생설비 (탈의실/샤워실/갱의실)